

Cirkulärnr: 1996:42
Diariernr: 1996/0585
Handläggare: Per-Olov Nylander
Avdelning/sektion: Gatu- och fastighet
Datum: 1996-02-23
Mottagare: Kommunstyrelsen
Fastighetsnämnden
Rubrik: Olyckstillbud, varu/personhiss
Bilagor: Boverkets skrivelse dat 1995-12-22

Handläggare:
Per-Olov Nylander

1996-02-23

Kommunstyrelsen
Fastighetsnämnden

Olyckstillbud, varu/personhiss

Härmed översänds information från Boverket till er i er roll som fastighets-
ägare.

I brevkopian framgår vad som inträffat och vilka åtgärder som vidtagits.

Boverket har tillskrivit alla byggnadsnämnder och ackrediterade hissbesikt-
ningsorgan.

Finns låsarm av aktuellt fabrikat och typ i varustransporthiss bör byte göras
omgående.

Att så skett under 1996 kommer att kontrolleras vid besiktning.

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Gatu- och fastighetssektionen

Jan Söderström

Per-Olov Nylander

Bilaga
Boverkets skrivelse daterat 1995-12-22